

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州朗洲安全科技有限公司	资质证号	APJ-(黔)-007
服务对象	贵州峰轩能源有限公司湄潭县四季加油站		
服务范围	贵州峰轩能源有限公司湄潭县四季加油站		
业务范围	☐金属、非金属矿及其他矿采选业 ☒石油加工业，化学原料、化学品及医药制造 ☐陆上油气管道运输业 ☐金属冶炼		
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2024. 12. 25
安全评价人员			
安全评价项目管理	项目组长	技术负责人	过程控制负责人
	赖章琨	谢发根	张正
项目组其他人员	段艳龙、高峰、黄云杰、甘大鹏		
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘察人员	勘察时间及任务	现场勘察照片
	赖章琨、黄云杰	2024. 10. 29 现场勘察，收集资料	详见附件一
安全评价项目简介	贵州峰轩能源有限公司湄潭县四季加油站位于遵义市湄潭县湄江街道茶城大道，其经营范围：汽油、柴油零售，储罐为钢质单层储罐室外直埋（罐池采用钢筋混凝土整体浇筑，为防渗罐池；罐池设水位观测井，水位观测井底部与储油罐池连通），采用卸油、加油油气回收工艺。加油站现有 92#汽油 30m³×1、95#汽油 30m³×1、0#柴油 30m³×2。折标总容积 90m³，属于三级加油站。 加油站总体布置于一个平面内，整体面向茶城大道布置，茶城大道与罩棚间有绿化带，绿化带西侧设有油水分离池；罩棚位于站区中部，罩棚下方设置 4 个加油岛（分两排布设），每个加油岛上设置 1 台潜油泵加油机（临近茶城大道侧设两个加油岛，每个加油岛上设置 1 台柴油单油品双枪加油机；临近站房侧设两个加油岛，每个加油岛上设置 1 台汽油双油品四枪加油机）。储油罐区位于加油区车行道下，为承重罐池，油罐采用单层钢质油罐并设置防渗罐池，罐池设水位观测井，水位观测井底部与储油罐池连通；罐池内前排靠茶城大道一侧为 2 个 30m³ 车用柴油储罐，后排靠站房侧为 30m³ 的 92#汽油储罐和 95#汽油储罐各 1 个；储罐人孔操作井设置在每排两个加油岛之间临近加油岛，避免车辆碾压。卸油口布置在站区西南侧，消防砂箱、消防器材柜布置在卸油口南侧；通气管设置在站区西南侧（卸油口西南侧），通气管管口高出地面 4m。站房布置于罩棚南侧（为一栋 2 层砖混结构建筑物，包括营业厅、值班室、配电间、发电间等）。 站区东南侧花池内有一台加油站自用杆式变压器，站区北侧为通过式洗车机，位于罩棚与北侧绿化带之间；站区东南侧临近围墙为加油站自用杆式变压器。 站内设置单车道宽度 5m、8m，双车道宽 11m，车道最小转弯半径 9m，路面为水泥混凝土硬化，加油站车辆入口（站区西北侧）与出口（站区东北侧）分开设置。站区东、南、西三面边界设置堡坎，并局部设置防护栏或 2.2m 高实体围墙与外界相隔。		
评价项目其他信息	(非涉密性描述)		
备注	由于评价报告中涉及项目工艺参数、主要原料及用量、人员组成及相关证件等信息，经征求业主意见，业主不同意完全公开本评价报告。故仅公开本评价项目的相关信息接受社会监督。若社会各界人士及主管部门需要了解本评价项目相关信息的，可联系我公司登记及征求业主意见后给予查看。 联系电话：0851-84854523 联系地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港 A 栋 18 楼 1 号贵州朗洲安全科技有限公司		

附件一：现场勘验影像资料



左至右：赖章琨、黄云杰